

烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2023) 第 306 号

样品名称: 贵阳万鸣源实业发展有限公司酒店分公司油烟机清洗

委托人/单位: 贵阳万鸣源实业发展有限公司酒店分公司

检测项目: 厨房排油烟管道内部油污污染程度

报告时间: 2023年09月12日

施工单位: 贵阳阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳万鸣源实业发展有限公司酒店分公司	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵州省安顺市	采样日期	2023年09月12日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2023年09月12日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2023年09月10日至 2023年09月12日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面,使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面,烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:谭书荣

主检员:孟露

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考,不具备法律效应,对检测报告若有异议,应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况,委托检验仅对来样负责。

附:清洗结论

【贵阳万鸣源实业发展有限公司酒店分公司】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工,并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准,在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工人员健康证

从业人员健康证明 有效



编 号 HC520140202315295
姓 名 谭书荣
性 别 男
年 龄 25
体检机构 云岩区人民医院
有效日期 2023-06-15 至 2024-06-14

从业人员健康证明 有效



编 号 HC520140202315294
姓 名 刘周文
性 别 男
年 龄 32
体检机构 云岩区人民医院
有效日期 2023-06-15 至 2024-06-14


从业人员健康证明 有效



编 号 HC520140202315296
姓 名 王世平
性 别 男
年 龄 52
体检机构 云岩区人民医院
有效日期 2023-06-15 至 2024-06-14

除油污产品检测报告


					
广东白云清洁股份有限公司					
成品检测报告					
文件编号:BY/RD/FLPZ-016A/2					
产品名称	116 强力化油剂	产品批号	20220103005	产品数量	1000
检验依据	Q/BYQJ 4	检测日期	2022-01-03	抽检数量	125
检测项目	指标要求	检测结果		单项结论	
外观	浅黄色透明均匀液体	浅黄色透明均匀液体		合格	
气味	符合规定香味, 与标样一致.	特征气味		合格	
耐热试验	耐热(40±2℃, 24h), 恢复室温后, 无分离、沉淀、变质现象.	与试验前无明显变化		合格	
耐寒试验	耐寒(-5±2℃, 24h), 恢复室温后, 无分离、沉淀、变质现象.	与试验前无明显变化		合格	
pH 值 (25℃, 1%水溶液)	8.0-13.0	12.4		合格	
总活性物含量(%)	≥1.0	5.3		合格	
去污力(%)	≥90	99		合格	
净含量	不低于标识含量	3.78L/瓶		合格	
包装要求	包装完好, 无泄漏, 瓶身印刷内容清晰, 日期码清晰, 封箱胶平整, 纸箱与产品对应.	符合规定包装要求		合格	
备注: 产品保质期为 2 年.					
结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 让步接受 建议: <input type="checkbox"/> 返工处理 建议:					
检测: 何杰		审核: 李玲		日期: 2022-01-04	



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗中



中厨房防火板清洗后



中厨房防火板清洗前



中厨房防火板清洗后



中厨房管道清洗前



中工厨房管道清洗后



中厨房管道清洗前



中工厨房管道清洗后



中厨房管道清洗前



中工厨房管道清洗后



中厨房管道清洗中



中厨房管道清洗后



中厨房管道清洗中



中厨房管道清洗中



中厨房净化器机箱清洗前



中厨房净化器机箱清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131