

# 油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：75841 部队 60 分队

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2020 年 11 月

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231    13595035131



烟罩清洗前



烟罩清洗后



管道及风机清洗前



管道及风机清洗后



风机清洗前



风机清洗后



风机清洗前



风机清洗后



管道施工